

附表 1

深圳市 2025 年 9 月供水水质检测结果汇总表

序号	水司名称	类别	出厂水											管网水									
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	pH	色度 (铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼可见物	色度 (铂钴色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和味	pH	评价
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3—2	无	6.5—8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过 1	无异臭、异味		标准限值 取 样 点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、异味	6.5—8.5	
1	深圳市水务（集团）有限公司	沙头角水厂	<0.5	0.62	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.96	无	合格	①市场	<0.5	0.46	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
2		盐田港水厂	<0.5	0.82	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.80	无	合格	②特检	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
3		东湖水厂	<0.5	0.56	无	7.18	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.85	无	合格	①文锦中学	<0.5	0.61	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
														①和平路	<0.5	0.33	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
														②国贸	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格
4		梅林水厂	<0.5	0.66	无	7.20	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.94	无	合格	②竹子林	<0.5	0.44	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
														②下梅林	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
5		笔架山水厂	<0.5	0.68	无	7.23	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.68	无	合格	②园岭	<0.5	0.44	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格
														②皇岗	<0.5	0.36	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格
6		南山水厂	<0.5	0.80	无	7.28	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.80	无	合格	②第二高级中学	<0.5	0.40	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格
7	大涌水厂	<0.5	0.76	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.84	无	合格	②南海酒店	<0.5	0.34	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格	
													②前海	<0.5	0.79	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格	
8	深圳市莲塘供水服务有限公司	莲塘水厂	<0.5	0.64	无	7.20	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.33	无	合格	①聚福路西	<0.5	0.55	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格
9	深圳市深水宝安水务集团有限公司宝城分公司	新安水厂	<0.5	0.60	无	7.30	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.24	无	合格	①福中福	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
朱坳水厂		<0.5	0.70	无	7.38	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.41	无	合格	①81 区	<0.5	0.65	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格	
													③山海上城	<0.5	0.87	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	
11	深圳市福永自来水管业有限公司	凤凰水厂	<0.5	0.76	无	7.08	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.59	无	合格	①广深公路边	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格
12		立新水厂	<0.5	0.74	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.28	无	合格	③万福人家	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.36	合格
13	深圳市宝安区沙井自来水有限公司	长流陂水厂	<0.5	0.72	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.78	无	合格	③新桥	<0.5	0.63	无	<5	未检出	未检出	无	7.41	合格
14		上南水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	深圳市宝安松	五指耙水厂	<0.5	0.72	无	7.21	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.82	无	合格	①碧头村	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.34	合格

序号	水司名称	类别	出厂水											管网水										
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼 可见 物	pH	色度 (铂钴 色度 单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼 可见 物	色度(铂钴 色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和 味	pH	评价	
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3—2	无	6.5— 8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实 测浓度与各自 限值比值之和 不超过 1	无异臭、 异味		标准限值 取 样 点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、 异味	6.5— 8.5		
	岗自来水有限													②山门村	<0.5	0.70	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格	
16	公司	松岗水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	深圳市宝安区 石岩自来水有 限公司	石岩湖水厂	<0.5	0.90	无	7.46	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.35	无	合格	①上屋	<0.5	0.86	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格	
18	深圳市深水龙 华水务有限公 司	观澜茜坑水厂	<0.5	0.78	无	7.25	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.98	无	合格	②观澜大道	<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.36	合格	
														②悦兴围	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格	
														③观澜高新园 给水泵站	<0.5	0.56	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格	
19		龙华茜坑水厂	<0.5	0.68	无	7.34	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.97	无	合格	①五工业区	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.24	合格	
														③宝华大厦	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格	
														③电信大厦	<0.5	0.59	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格	
20		红木山水厂	<0.5	0.80	无	7.20	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.98	无	合格	②惠鑫公寓	<0.5	0.69	无	<5	未检出	未检出	无	7.19	合格	
21	深圳市深水龙 岗水务集团有 限公司	中心城水厂	<0.5	0.80	无	7.19	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.71	无	合格	①区府	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格	
22		猫仔岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23		獭湖水厂	<0.5	0.74	无	7.39	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.96	无	合格	①宝龙	<0.5	0.57	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格	
24	深圳市布吉供 水有限公司	沙湾一水厂	<0.5	0.82	无	7.28	<5	1	未检出	<0.0000068	0.94	无	合格	①中兴通讯	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格	
25		沙湾二水厂	<0.5	0.71	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.77	无	合格	①木棉湾	<0.5	0.57	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格	
														②吉星花园	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格	
														①布吉街道办	<0.5	0.50	无	<5	未检出	未检出	无	7.28	合格	
26		坂雪岗水厂	<0.5	0.72	无	7.20	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.32	无	合格	②象角塘	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.26	合格	
27	深圳市龙岗坪 地供水有限公 司	坪地水厂	<0.5	0.62	无	7.38	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.73	无	合格	①同富裕工业 园	<0.5	0.38	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格	
														③中航鼎尚华 庭	<0.5	0.34	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格	
28	深圳市平湖自 来水有限公司	苗坑水厂	<0.5	0.86	无	7.22	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.38	无	合格	①洋坑路	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.18	合格	
29			鹅公岭水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	深圳市横岗自	南坑水厂	<0.5	0.72	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.38	无	合格	①银信广场	<0.5	0.68	无	<5	未检出	未检出	无	7.29	合格	

序号	水司名称	类别	出厂水											管网水										
		项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼 可见 物	pH	色度 (铂钴 色度 单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	2-甲基异莰醇 (mg/L)	三卤甲烷	臭和味	评价	项目	浑浊度 (NTU)	游离氯 (mg/L)	肉眼 可见 物	色度(铂钴 色度单位)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	臭和 味	pH	评价	
		标准限值 水厂名称	≤0.5	0.3—2	无	6.5— 8.5	≤10	≤50	不得检出	≤0.00001	各种化合物实 测浓度与各自 限值比值之和 不超过 1	无异臭、 异味		标准限值 取 样 点	≤0.5	0.05-2	无	≤10	≤50	不得检出	无异臭、 异味	6.5— 8.5		
	来水有限公司													①中心学校	<0.5	0.58	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格	
														③牛始埔	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	
31		荷坳水厂	<0.5	0.70	无	7.35	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.35	无	合格	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	深圳市深水光 明水务有限公 司	甲子塘水厂	<0.5	0.76	无	7.18	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.23	无	合格	①公明医院	<0.5	0.70	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格	
33		光明水厂	<0.5	0.80	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.67	无	合格	②羌下	<0.5	0.51	无	<5	未检出	未检出	无	7.21	合格	
														③光明区中心 医院	<0.5	0.54	无	<5	未检出	未检出	无	7.30	合格	
34		上村水厂	<0.5	0.82	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.50	无	合格	②下村	<0.5	0.72	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	
														②莲塘工业区	<0.5	0.62	无	<5	未检出	未检出	无	7.25	合格	
35	深圳市坪山自 来水有限公司	塘岭水厂	<0.5	0.99	无	7.26	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.71	无	合格	①消防	<0.5	0.76	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	
36		三洲田水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37		田心水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38		沙湖水厂	<0.5	0.82	无	7.38	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.65	无	合格	①赤坳	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.20	合格	
	②深业													<0.5	0.74	无	<5	未检出	未检出	无	7.17	合格		
39	深圳市坑梓自 来水有限公司	坑梓水厂	<0.5	0.61	无	7.33	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.56	无	合格	①老坑	<0.5	0.55	无	<5	未检出	未检出	无	7.36	合格	
														②沙田	<0.5	0.32	无	<5	未检出	未检出	无	7.27	合格	
40	深圳市大工业 区水务有限公 司	大工业区水厂*	<0.5	0.16	无	7.28	<5	42	未检出	<0.0000068	0	无	合格	①燕子岭*	<0.5	0.14	无	<5	未检出	未检出	无	7.31	合格	
41	中广核环保产 业有限公司	大亚湾核电水厂	<0.5	0.44	无	7.27	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.52	无	合格	①山海花园	<0.5	0.36	无	<5	未检出	未检出	无	7.22	合格	
42	深圳市大鹏新 区环水水务有 限公司	庙角岭水厂	<0.5	0.48	无	7.36	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.31	无	合格	①葵福嘉园	<0.5	0.30	无	<5	未检出	未检出	无	7.41	合格	
43		鹏城水厂	<0.5	0.74	无	7.24	<5	未检出	未检出	<0.0000068	0.32	无	合格	②公园路	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.33	合格	
44		南澳水厂	<0.5	0.90	无	7.29	<5	32	未检出	<0.0000068	0.90	无	合格	①水头沙	<0.5	0.66	无	<5	未检出	未检出	无	7.10	合格	
45		坝光水厂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

备注：1.采样和检测时间为 2025 年 9 月。
2.出厂水和管网水执行 DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。
3.有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020 规定出厂水中二氧化氯为 0.1mg/L—0.8mg/L，管网末梢水中二氧化氯为 0.02mg/L—0.8mg/L。

- 4.有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。
- 5.有一的表示该水厂暂停供水。