







- 1 地形图及用地红线根据深圳城市规划提供现状位置图绘制,用2000国家坐标系系统采用1995黄海高程系。
- 2 图中尺寸标高均以米为单位。
- 3 本图定位点根据红线角点及室外地坪角点,外角为折线相连接点。
- 4 本建筑与周围建筑的距离满足防火规范日照和间距要求。
- 5 消防车道周围场地按规范设置75消防车道载重设计,消防车道下面的建筑结构、管道和暗沟,应能承受交通量超重的压力。
- 6 所有消防车道净宽应大于4.21m,净宽4.0m,净高>5m。
- 7 道路横坡为10%,满足规范要求,并设置紧急停车带、高大树木。
- 8 室外停车库与周围建筑满足消防规范要求。
- 9 中间绿化、乔木、遮阴、围护、景观绿化工程按设计景观施工标准。
- 10 遮阴门以景观门形式规划施工地库出入口(不计入口),不计入口,但应开设路口以及路口外之工程规划及其中附属内容、设施,应办理变更工程规划许可或施工图备案表等相关手续。
- 11 机动车库基本出入口安全设施设置按照《避难通道标志和标识》GB8768-2009及深圳机动车库管理设施设置规划标准,并由专业公司统一考试设计。
- 12 非住宅类汽车库应设消防车道,如为电动自行车库则出入口净宽应不小于6米,且应满足《电动自行车库防火规范》(DB44/371-183-2021)相关要求。

图例			
——	用地红线		绿化
— · — ·	建筑控制线	$x=30114.487$ $y=24599.353$	测量定位坐标
——	地下室轮廓线	4.40 	道路变坡点 及竖曲线绝对高程
— · — ·	地下室退线	40.45  (0.000)	绝对标高 相对标高
	建筑结构轮廓	H=76.85m	建筑高度
 尺寸: 0.6m x 2m	非机动车位		非机动车充电车位 尺寸: 0.8m x 2.2m
 R12	转弯半径12M	0.38% 36.03	道路纵坡度 变坡点距离(m)
	车行出入口		人行主入口
=====	围墙	★	消防电梯
——	挡土墙	=====	减速度 (塑胶成品) 做法参见05J927-1
			
			

[illegible]